



Ofício Circular n. 122/2020 – CML/PM

Manaus, 07 de julho de 2020.

Senhores Licitantes,

Trata-se de Pedido de Esclarecimento apresentado por uma empresa, em 07/07/2020, às 09h23m, referente ao **Pregão Eletrônico n. 071/2020 – CML/PM**, cujo objeto versa sobre a “*Aquisição de solução de infraestrutura modular de alta disponibilidade para Data Center, composta por UPS (Uninterruptible Power Supply – no – break), PDU (Power Distribution Unit), ar condicionado de precisão, racks, sistema de combate a incêndio, vídeo vigilância, software de gestão/monitoramento e serviço de instalação com fornecimento de materiais, implantação e configuração de enlaces internos, capacitação e garantia, com o objetivo de operacionalizar o Centro de Cooperação da Cidade – CCC, estruturando o ambiente tecnológico de trabalho e viabilizando a realização de suas atividades*”.


No que tange ao mérito do Pedido de Esclarecimento apresentado, a empresa questiona o que segue:

“(...) Verificamos que no portal, está como status: “Inscrição de Propostas”, porém, ao navegar em detalhes deste Pregão, encontramos a informação: “Licitação Fracassada”. Gostaríamos de saber a real situação dessa licitação, se haverá republicação ou não e por fim, se está válida para a inscrição de propostas.(...)”.

Em resposta à solicitação, temos a informar que não procede a informação de que o status do **Pregão Eletrônico n. 071/2020 – CML/PM**, no sistema *compras.manaus.am.gov.br*, encontra-se “Licitação Fracassada”, **uma vez que as telas anexas, emitidas em consulta pública no próprio sistema *compras.manaus.am.gov.br*, demonstram que o status da licitação é de “Inscrição de Propostas”.**

Sem mais observações para o tema por ora, colocamo-nos à disposição para sanar eventuais questionamentos.

Atenciosamente,


Altamir Cristiano de Azevedo Junior
Pregoeiro

O PortalFornecedorLegislação**Licitações**Registro de PreçosFale Conosco

Atalhos

- Inscrição de Proposta
- Credenciamento
- Catálogo
- Informações às UGs
- Manuais
- Transparência
- Serviços Padronizados
- FAQ
- Empresas Penalizadas
- CADFI
- Certidões**
- INSS
- FGTS
- Conj. Receita Federal
- Fazenda Estadual
- Fazenda Municipal
- Débitos Trabalhistas

Links

- Secretaria de Fazenda
- Unidade de Compras
- Comissão de Licitação
- Imprensa Oficial
- Prefeitura de Manaus

Licitações ▶ Em inscrição de proposta

Edital	Modalidade	UG	Registro de Preço
	Todos	Todos	Todos

UG	EDITAL	OBJETO	STATUS
CASA CIVIL	PE 078/2020	Serv. Infraestrutura de Rede de Dados	Inscrição de Propostas
CASA CIVIL	PE 079/2020	Serviço de Controle de Qualidade Externo	Inscrição de Propostas
CASA CIVIL	PE 075/2020	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL	Inscrição de Propostas
CASA CIVIL	PE 077/2020	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO VÍDEO WALL	Inscrição de Propostas
CASA CIVIL	PE 076/2020	Aquisição de Microcomputadores	Inscrição de Propostas
CASA CIVIL	PE 072/2020	FORNC DE MAT E EQUIP LABORATORIAIS	Inscrição de Propostas
CASA CIVIL	PE 073/2020	Licença para software.	Inscrição de Propostas
CASA CIVIL	PE 074/2020	Cont. de serv. de infraestrutura de rede	Inscrição de Propostas
CASA CIVIL	PE 071/2020	Aquisição de Solução de Data Center	Inscrição de Propostas

Página 1 de 1

Unidade Gestora de Compras Municipais - UGCM / SEMEF
 Av. Brasil, 2973 - Comarca / CEP: 69.068-119
 Telefones: (91) 3029.0000 / Manaus - AM



O PortalFornecedorLegislação**Licitações**Registro de PreçosFale Conosco

Atalhos

Inscrição de Proposta
Credenciamento
Catálogo
Informações às UGs
Manuais
Transparência
Serviços Padronizados
FAQ
Empresas Penalizadas
CADFIM

Licitações • Todas

Edital Modalidade UG Registro de Preço
pe 071/2020 Todos Todos Todos Procurar

UG	EDITAL	OBJETO	STATUS
CASA CIVIL	PE 071/2020	Aquisição de Solução de Data Center	Inscrição de Propostas

Página 1 de 1

Certidões

INSS
FGTS
Conj. Receita Federal
Fazenda Estadual
Fazenda Municipal
Débitos Trabalhistas

Links

Secretaria de Fazenda
Unidade de Compras
Comissão de Licitação
Imprensa Oficial
Prefeitura de Manaus

Unidade Gestora de Compras Municipais - UGCM / SEMEF
Av Brasil, 2971 - Cópacema / CEP 69.030-110
Telefone: +55 91 621 3215-8587 - Manaus - AM

O PortalFornecedorLegislaçãoLicitaçõesRegistro de PreçosFale Conosco

- Atalhos
- Inscrição de Proposta
- Credenciamento
- Catálogo
- Informações às UGs
- Manuais
- Transparência
- Serviços Padronizados
- FAQ
- Empresas Penalizadas
- CADFIM
- Certidões
- INSS
- FGTS
- Conj. Receita Federal
- Fazenda Estadual
- Fazenda Municipal
- Débitos Trabalhistas

Licitações » Pregão Eletrônico » PE 071/2020

Unidade Promotora CASA CIVIL

Título Aquisição de Solução de Data Center - PE 071/2020

Período de Inscrição De 30/06/2020 14:15:00 até 13/07/2020 08:45:00


Data de Abertura 13/07/2020 09:00:00

Status Inscrição de Propostas

Documento Edital PE 071-2020 - Aquisição de Solução de Data Center.pdf

Acompanhamento Online Acompanhe os Lances

Atas
Até o momento a licitação encontra-se sem Atas

Avisos
Nome AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N. 071/2020 - CML/PM Documento 

Objetos

- Links
- Secretaria de Fazenda
- Unidade de Compras
- Comissão de Licitação
- Imprensa Oficial
- Prefeitura de Manaus

Descrição	Qtd.	Preço Máx.	Unidade	Lote
1 - (ID-512350) SOLUÇÃO DE DATA CENTER MODULAR COM INFRAESTRUTURA DE ALTA DISPONIBILIDADE, Tipo: indoor, Apresentação: composto por NOBREAK (UPS) redundante, escalável, c/ capacidade mínima individual de 60kW, módulos de 10kW cada e expansível até 100kW, SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (PDU) c/ potência de 144kVA, amperagem de 400A, tensão de 208V, 72pol, 300mm x 1050mm x 2117mm, AR CONDICIONADO DE PRECISÃO, c/ capacidade mínima de 9kW, composto por dois equipamentos (N+1) do tipo rack Cooling, operante c/ redundância em paralelo, fazendo o controle de dois estágios, sendo o de aquecimento e o de umidificação, RACKS medindo 42U, padrão EIA 19pol, dimensões externas medindo 2117mm x 750mm x 1050mm (A x L x P), construído em chapa de aço c/ espessura entre 1,2mm e 1,9mm, SISTEMA DE CONFINAMENTO TÉRMICO c/ corredor quente, medindo no mínimo 914mm de largura, SISTEMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL E SEGURANÇA FÍSICA c/ alarme e alerta de falhas, CÂMERAS em Full HD c/ resolução mínima de 1920 x 1080 pixels, SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, c/ agente extintor a gás FLUOROKETONE, inerte, incolor e inodoro, não corrosivo, não combustível, não reagente, não prejudicial à Camada de Ozônio, Cor(es): a ser definida, Característica(s) Adicional(is): medidas c/ variação de +15%, c/ pintura eletrostática epóxi pó, incluindo instalação e configuração de conjunto integrado a infraestrutura de TI existente e software de supervisão, conforme Projeto Básico/Termo de Referência. , OBS: Sob supervisão da SubTI e Subsecretaria de Tecnologia da Informação, na avenida Umberto Calderaro Filho, S/N e Adrianópolis, esquina com a Avenida Efigênio Salles, telefone: (92) 3637-7573, preferencialmente no horário regimental, das 08h00 às 17h00 Observação:Sob supervisão da SubTI e Subsecretaria de Tecnologia da Informação, na avenida Umberto Calderaro Filho, S/N e Adrianópolis, esquina com a Avenida Efigênio Salles, telefone: (92) 3637-7573, preferencialmente no horário regimental, das 08h00 às 17h00	1,00	---	unidade	0

<< Retornar

Unidade Gestora de Compras Municipais - UOCM / GEMEF
Av Brasil, 2971 - Concórdia / CEP 69.435-110
Telefone: e Fax (92) 3215-9332 - Manaus - AM



Empresa: Casa Civil - CC

Licitação - Aquisição de Solução de Data Center - (Inscrição de Propostas)

Data e Horário Padrão [07/07/2020] [10:26:09]

▶ Mensagens

▶ O Chat ainda não foi iniciado.

▶ Histórico do Chat

Legenda :	Colunas Exame 1 e Exame 2:	<input checked="" type="radio"/> Participante Classificado	<input checked="" type="radio"/> Participante não Classificado
	Coluna melhor:	<input checked="" type="radio"/> Melhor lance no momento	<input checked="" type="radio"/> Lance não é o melhor no momento
	Coluna habilit:	<input checked="" type="radio"/> Participante está habilitado	<input checked="" type="radio"/> Participante não habilitado
	Vencedor:	<input checked="" type="radio"/> Proponente Vencedor	

Item 1 - SOLUÇÃO DE DATA CENTER MODULAR COM INFRAESTRUTURA DE ALTA DISPONIBILIDADE, Tipo: indoor, Situação - Pendente
 Apresentação: composto por NOBREAK (UPS) redundante, escalável, c/ capacidade mínima individual de 60kW, módulos de 10kW cada e expansível até 100kW, SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (PDU) c/ potência de 144kVA, amperagem de 400A, tensão de 208V, 72pol, 300mm x 1050mm x 2117mm, AR CONDICIONADO DE PRECISÃO, c/ capacidade mínima de 9kW, composto por dois equipamentos (N+1) do tipo rack Cooling, operante c/ redundância em paralelo, fazendo o controle de dois estágios, sendo o de aquecimento e o de umidificação, RACKS medindo 42U, padrão EIA 19pol, dimensões externas medindo 2117mm x 750mm x 1050mm (A x L x P), construído em chapa de aço c/ espessura entre 1,2mm e 1,9mm, SISTEMA DE CONFINAMENTO TÉRMICO c/ corredor quente, medindo no mínimo 914mm de largura, SISTEMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL E SEGURANÇA FÍSICA c/ alarme e alerta de falhas, CÂMERAS em Full HD c/ resolução mínima de 1920 x 1080 pixels, SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, c/ agente extintor a gás FLUOROKETONE, inerte, incolor e inodoro, não corrosivo, não combustível, não reagente, não prejudicial à Camada de Ozônio, Cor(es), a ser definida, Característica(s) Adicional(is): medidas c/ variação de +15%, c/ pintura eletrostática epóxi pó, incluindo instalação e configuração de conjunto integrado a infraestrutura de TI existente e software de supervisão, conforme Projeto Básico/Termo de Referência. OBS: Sob supervisão da SubTI e Subsecretaria de Tecnologia da Informação, na avenida Umberto Calderaro Filho, S/N e Adrianópolis, esquina com a Avenida Efigênio Sailes, telefone: (92) 3637-7573, preferencialmente no horário regimental, das 08h00 às 17h00

Qtd - 1 unidade

Observação -

Proponente	Exame 1	Exame 2	Qtd. Proposta	VL. Unit Lance	VL. Total Lance	Melhor	VL. Negociado	Habilitado
Nenhuma empresa ofereceu lance para este item.								

Fechar